

Aluevalaistuskeskusten kotelot ovat kuumasinkittyä ja maalattua teräslevyä. Rakenne on kaksoissuojauksen ansiosta erittäin korroosionkestävä. Valaistuksen ohjauskytkentöjä on kolme eli ohjauskontaktoreita on yksi, kaksi tai jokaiselle ryhmälle oman sa. Asennuspaikat kellolle ja hämäräkytkimen ohjausreleelle ovat valmiina. Myös Al/Cu-liittimet syöttö- ja lähtökaapeleille ovat valmiina.

Pylväsasennusmallit kiinnitetään pylvääseen pylväsasennustarvikkeiden avulla. Keskukseen ja pylvään väliin jää 50 mm:n tila kaapeleille. Asennustarvikepakkaus sisältää myös kaapelisuojan keskukseen alaosaan. Sankakiinnitys varmistaa keskukseen kiinnityksen puupylväsasennuksessa ja sallii pylvään kosteudesta aiheutuvat mittavaihtelut.

Maahanasennusmallit sisältävät rakenteeseen kuuluvan jalustaosan. Keskusosassa on pohjalevy ja kaapelit tuodaan keskukseen läpivientien kautta. Tämä rakenne estää maasta nousevan kosteuden tunkeutumisen keskukseen ja vähentää keskusosan sisäpuolen pölyyntymistä.



MCSV95J



MJSV95SM



MCSV_B +
MCSV17



MCSV95B

Kosteä tila, IP34

Tyyppi	SSTL	In A	kWh- ja kelloristikot			Lähdöt	Kontak- torit	Mitat l x k x s	Piir. sivu
			kWh	vko	kWh+vko				

Pylvääseen asennus

MCSV 94 B	34 142 24	63	-	-	M2	3325	3	300x1225x180	
MCSV 95 B	34 142 04	63	-	-	M2	3325	1	300x1225x180	68
MCSV 96 B	34 142 14	63	-	-	M2	3325	2	300x1225x180	

Maahan asennus

MCSV 94J	34 142 52	63	M2	M1	-	4325	4	450x2060x260	
MCSV 95J	34 142 32	63	M2	M1	-	4325	1	450x2060x260	
MCSV 96J	34 142 42	63	M2	M1	-	4325	2	450x2060x260	69

Asennus maahan jalustalle

MJSV 95 SM	34 142 01	63	M2	M1	-	4325	1	1050x1200x360	70
------------	-----------	----	----	----	---	------	---	---------------	----

Pylvääseen asennettavan keskukseen värikoodi on RAL 7035.

Maahan asennettavan keskukseen värikoodi on RAL 7008.

MJSV 95 SM -keskuksessa tilavaraus ja johdotus säätömuuntajalle (SILUX)

MJSV 95 SM -keskus asennetaan maahan jalustalle MJS J2

Jalustallinen keskus asennetaan maahan ja jalusta on kiinteä rakenneos.

Tyyppi	SSTL	Lisävaruste	Keskukseen
MCSK 12	34 142 91	Seinäkiinnityslistapakkaus	Pylvääseen asennettavat
MCSK 17	34 142 92	Pylväskiinnityspakkaus	Keskukseen lev. 300 mm
ALZR0001	34 164 90	Lukko riippulukkoväntimellä	Kaikki
ALZR0300	34 164 92	Lehtikara-avain	Kaikki
MJS J2	54 533 03	Teräsjalusta	MJSV95SM

Koodiavain: Aluevalaistuskeskukset

MCS	V	94	B
Keskustunnus	Valaistuskeskus	94 = ryhmäkohtaiset 95 = 1 pääkontaktori 96 = 2 pääkontaktoria	B = asennus pylvääseen J = asennus maahan