



CE INSTALLATION INSTRUCTIONS

DEHNshield®


DSH TNC 255




DSH TNS 255




DSH TT 255




TN-C



TN-S




TT (3+1)



Backup fuse / Vorsicherung


DEHNshield® DSH TNC 255, DSH TNS 255, DSH TT 255			
Fuse F1 A gl / gG	S ₂ / mm ²	S ₃ / mm ²	Fuse F2 A gl / gG
25	10	16	---
35	10	16	---
40	10	16	---
50	10	16	---
63	10	16	---
80	10	16	---
100	16	16	---
125	16	16	---
160	25	25	---
>160	25	25	160

Mechanical fixing / Mechanische Befestigung



Coordination / Koordination

DIN VDE 0185-305-4
IEC 62305-4: ...



Publication No. 1739 / UPDATE 08.13 Id. No. 068711

Technical data / Technische Daten



Typ	DSH TNC 255	DSH TNS 255	DSH TT 255
U _N	230 V (50/60 Hz)	255 V (50/60 Hz)	
U _C			
I _i	25 kA _{rms}	25 kA _{rms}	25 kA _{rms} (L \leftrightarrow N) 100 A _{rms} (N \Rightarrow PE)
I _{SCCR}			25 kA _{rms}
I _{imp} (10/350 μs)	12,5 kA (L \Rightarrow PEN)	12,5 kA (L \Rightarrow PE); 37,5 kA (L $+L_2+L_3\Rightarrow$ PE)	12,5 kA (L \Rightarrow N) 50 kA (L $+L_2+L_3+N\Rightarrow$ PE)
max. \equiv	160 A gG	-----	50 kA (N \Rightarrow PE)
9 °C	-40 °C ... +80 °C		
humidity / Feuchte	5 % ... 95 %		
I _{PE}	<< 10 μ A		
Ports	1		
IP Code	IP 20 (built in / eingebaut)		
L x W x H	90 mm x 72 mm x 72 mm		





Fig. 3 Fault indication / Defektanzeige




Instruções de segurança
PT
Informazioni di sicurezza
IT
Indicaciones de seguridad
ES

A ligação e a montagem do aparelho apenas devem ser efectuadas por electricistas. Cumprir as normas nacionais e as disposições de segurança (IEC 60364-5-53 (VDE 0100 Teil 534:...)).

Antes da montagem, controlar se o aparelho apresenta danos exteriores. Não se pode proceder à montagem do aparelho, se for detectado um dano ou qualquer outro defeito.

A utilização do aparelho só é permitida no âmbito das condições referidas e indicadas no presente manual de montagem. No caso de cargas superiores aos valores indicados, podem ser causados danos no aparelho, assim como nos meios de produção eléctricos ligados a este. As intervenções e as alterações no aparelho causam a perda do direito à garantia.

No caso de utilização de calhas polifásicas para ligar o aparelho de protecção contra sobretensão a outros aparelhos de montagem em série, é necessário considerar a carga eléctrica suportada pela calha polifásica na seleção da protecção prévia do condutor descarga.

Veiligheidsvoorschriften
NL
Sikkerhedsanvisninger
DK
Säkerhetsföreskrifter
SE

Aansluiting en montage af afdeleren må kun udføres af en erkend elektriker. Nationelle føreskrifter og sikkerhedsbestemmelser skal overholdes. Se SB Afsnit 6, Del 5, Kap 53-534.

Før monteringen kontrolleres afdeleren for udvendige skader. Hvis der konstateres skader eller andre mangler, må afdeleren ikke monteres.

Afdeleren må kun monteres og anvendes i overensstemmelse med denne montagevejledning. Ved belastninger der overskrider de anførte værdier, kan afdeleren såvel som de tilsluttede installationer og apparater beskadiges.

Åbnning og indgreb i afdeleren medfører bortfald af enhver garanti.

Ved anvendelse af en - eller flerfasede sløjfeskinner til efterfølgende apparater, skal der tages hensyn til den maksimale strømbelastning, ved valget af afdeler forsikring.

Bij het gebruik van meerfasige stroomstaven voor de verbinding van het overspannings- beschermapparaat met andere inbouwapparatuur is de toelaatbare stroombelasting van de meerfasige stroomstaf in acht te nemen bij het kiezen van de afdelerinstallatie.

Special technical information referred to UL 1449 3rd edition:
1. Safety Instructions

The DEHNshield series SPD is to be installed only by a qualified personnel and to be done so in compliance with all local and National Electrical Code requirements. For proper system protection coordination with other SPD's must be considered; contact our application engineer for assistance if in doubt. Installation and connection to service must be done only when the system is de-energized. Its application is to be compliant with its rating and therefore must not be installed in a more severe environment subjecting it to higher voltages, currents or energy levels than for which its technical specifications provide. It is designed for indoor applications and must be placed in a suitable rated NEMA enclosure if the system is to be in a harsher environment. Opening or tampering with the thermoplastic enclosure may damage the effective operation of the SPD and is inadvisable and will void the warranty.

2. General installation Instructions

Section 250 of the NEC and IEEE Green Book, Standard 142 should be consulted. Local electrical codes and/or the Canadian Electrical code have to be considered. **System voltage:** Make sure that the SPD is correctly rated for the system where the SPD should be applied. The maximum continuous operating voltage (MCOV) must not be exceeded. **Mounting:** Make sure that the SPD is installed as close as possible to the device to be protected. The conductor length for these connections must be kept as short and as straight as possible. The SPDs are to be mounted on the 35 mm DIN rail. The DIN rail is to be securely mounted to the back of the interior of the panel using $\frac{1}{4}$ inch bolts every 8 inches (200 mm). The SPDs can either be slid on the DIN rail from open end or put on the DIN rail by compressing the spring loaded clamping device on the lower back of each unit. The SPDs shall permit sufficient clearance for conductor power and signaling connections. **Conductor Connections:** Phase connections to the SPD and ground side connections from the SPD to the ground bus must be of the wire size indicated in the technical specifications. Insulation should be stripped back as described on the previous page. All conductor terminal screws shall be tightened to the torque indicated in the technical data. **Grounding:** Make sure that the grounding of the SPD is as short and straight as possible with the specified wire size according to the technical data. Use a local equipotential bonding bar if possible. For proper operation the SPD must be connected to a low impedance ground. **Remote Contact Signaling:** In case of a device with remote contact signaling make sure that the torque is as indicated in the technical data. **Problem Diagnostics:** If there should be any problem please contact your local DEHN representative.

DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG.

www.dehn.de
info@dehn.de

Hans-Dehn-Str. 1
Postfach 1640
92306 Neumarkt
Germany
Tel: +49 9181 906-0
Fax: +49 9181 906-1100

DE
Sicherheitshinweise

Der Anschluss und die Montage des Gerätes darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Die nationalen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten (siehe auch IEC 60364-5-53 (VDE 0100 Teil 534:...)). Vor der Montage ist das Gerät auf äußere Beschädigung zu kontrollieren. Sollte eine Beschädigung oder ein sonstiger Mangel festgestellt werden, darf das Gerät nicht montiert werden.

Der Einsatz des Gerätes ist nur im Rahmen der in dieser Einbaurichtlinie genannten und gezeigten Bedingungen zulässig. Bei Belastungen, die über den ausgewiesenen Werten liegen, können das Gerät sowie die daran angeschlossenen elektrischen Betriebsmittel zerstört werden.

Eingriffe und Veränderungen am Gerät führen zum Erlöschen des Gewährleistungsprüfnungsanspruchs.

Bei Verwendung von Mehrphasenschienen zur Verbindung des Überspannungsschutzgerätes mit anderen Reiheneinbaugeräten ist die zulässige Strombelastung der Mehrphasenschiene bei Auswahl der Ableitervorsicherung zu berücksichtigen.

PL
Wskazówki bezpieczeństwa

Do połączenia i montażu upoważnieni są wyłącznie fachowcy elektrycy.

Obowiązkiem jest przestrzeganie przepisów krajowych i bezpieczeństwa pracy (IEC 60364-5-53 (VDE 0100 Teil 534:...)). Przed przystąpieniem do montażu należy urządzenie skontrolować pod względem ewentualnych uszkodzeń zewnętrznych lub innych usterek.

Eksplatacja urządzenia dozwolona jest wyłącznie z uwzględnieniem podanych w opisanych warunkach zawartych w instrukcji montażu. Obciążenia przekraczające wartości podane w instrukcji mogą spowodować uszkodzenie samego urządzenia jak i podłączonych układów elektrycznych. Manipulacji i zmiany przeprowadzone na urządzeniu grożą wygaszeniem prawa gwarancji.

Przy zastosowaniu szyny wielofazowej dla połączenia urządzenia ochrony przepięciowej z innymi szeregowo wbudowanymi urządzeniami należy uwzględnić dopuszczalne obciążenie prądowe szyny przy wyborze bezpiecznika wstępnego dla odgromnika.

Type	DSH TNC 255	DSH TT 255	DSH TNS 255
Rated Voltage [V]	230/400	230/400	230/400
Mode	L-G L-L	L-N L-G N-G L-L	L-N L-G N-G L-L
MCOV [V]	255 510	255 255 255	510 255 255 510
VPR [V]	1500 2500	1500 1800 1200	2500 1500 1500 2500
In [kA]	10	10	10
max. Ambient Temp.		+80°C	
Conductors	AWG	2-14 Cu Solid / Stranded	
Torque		35-45 Lbs-in	
SPD classification		Type 4 SPD for SPD Type 2 application	