



Aihiot 1x48+2x37.5+2x22.5 mm  
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE  
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

EN 61 439-3		Sähkö n:o 3426206		Nimellinen tasoituskerroin 2-3 autom./vaihe 0,8 4-5 autom./vaihe 0,7 6-9 autom./vaihe 0,6
Malli beagle 3406P25+PR				
P <sub>L</sub> / kW	I <sub>nA</sub> / A	U <sub>n</sub> / V	P <sub>H</sub> / kW	
Nimellisjännite		U <sub>n</sub>	400 V	Nimellistajuuus 50 Hz
Apupiirin nimellisjännite			- V	Suojaus sähköiskulta Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisieristysjännite		U <sub>i</sub>	400 V	Maadoitusjärjestelmä TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus		I <sub>nA</sub>	25 A	Ympäristöolot Normaalit
Nimellisvirta, piirit		I <sub>nC</sub>	- A	EMC-käyttöympäristö A ja B
Terminen rajavirta		I <sub>cw 1s</sub>	< 10 kA	Paino - kg
Dynaaminen rajavirta		I <sub>pk</sub>	- kA	

**beagle**

UTU OY  
MADE IN FINLAND

MALLI beagle 3406P25+PR

I<sub>nA</sub> 25 A EN 61 439-3

U<sub>n</sub> 400 V IP 34

F 50 Hz TYÖ N:0

