


TYÖMAAN ALAKESKUS TAKP 125B

YLEISTIETOA

- koteloitu (IP44) rakenne
- Suojaluokka I (suojamaadoitus)
- Jakelujärjestelmä TN
- Keskuksen mitoitusvirta I_n 125A
- Keskuksen mitoitusjännite U_n 400V (50 Hz)
- Mitoituseristysjännite $U_i=U_n$
- Lyhytaikainen mitoituskestovirta I_{cw} 6kA 1s
- Liitettävissä oleva teho 75kW
- Tasoituskerroin $k=0,7$
- EMC käyttöympäristö A ja B
- Helposti siirrettävissä, paino ainoastaan n.60kg
- A-typin vikavirtasuojaus, 16A pistorasioilla 30mA ja muilla pistorasioilla 500mA
- Sähkönumero 34 344 21



TESTATTUA TURVALLISUUTTA

VOHEK - työmaakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut eurooppalaisen standardin EN 61439-4 mukaan SGS Fimko Oy.