



SERTIFIKAATTI FI/41318

Viitteemme: HEL-CERT220200331-01

Tuote Jakokeskusjärjestelmä

Tyyppi BULLDOG

Sertifikaatin haltija Utu Oy
Ahjontie 1
FI-28400, Ulvila, Finland

Tekniset tiedot InA 35/50/63 A, U_n 400 V, 50 Hz, 3/N/PE, IP30

Muita tietoja Mitat 500 x 600/850/1200/1400 x 100/135 mm
Aine: Teräs
Pinnalle asennettava ja upotettava ryhmäkeskus
BULLDOG järjestelmään kuuluvat mallit, katso tämän sertifikaatin sivu 2

Tuote täyttää standardit EN IEC 61439-1:2021
EN 61439-3:2012

Voimassaolo Tämä sertifikaatti on voimassa 2027-03-02 asti edellyttäen, että FI-sertifioinnin ehdot on täytetty.
Tähän sertifikaattiin liittyy FI-merkin käyttöoikeus sillä edellytyksellä, että mahdolliset muutokset tuotteeseen on hyväksytty SGS Fimkossa ennen tuotteen markkinoille saattamista.

Myöntämispäivämäärä 2022-03-02

SGS Fimko Oy

Allekirjoitus



Sixten Lökfors
Projektipäällikkö



Valmistaja

Utu Oy
Ahjontie 1
FI-28400, Ulvila, Finland

Valmistuspaikka

Utu Oy
Ahjontie 1
FI-28400, Ulvila, Finland

Direktiivi-informaatio

Tuote täyttää Pienjännitedirektiivin 2014/35/EU CE-vaatimustenmukaisuusmerkinnän edellyttämät oleelliset turvallisuusvaatimukset tämän sertifikaatin myöntämishetkellä.

Additional information

BULLDOG järjestelmään kuuluvat keskusmallit:
BULLDOG 38xx..., IT-BULLDOG 34xx/38xx...

xx = johdonsuoja-automaattien määrä
J = johdonsuoja-automaatit ja N- ja PE -liittimet jousiliittimin
63 A = keskuksen nimellisvirta 63 A
V = vikavirtasuojien takana olevia ryhmiä on muutettu/lisätty
SLY1.2 = sähkölämmityksen ohjausyksikkö

Lisäosat:

IT-osa/600
IT-osa/850
Telerasia
Kaaelisuoja ylös
Ovi 600/37
Ovi 850/37
Ovi 1200/37

Sähkölämmityksyköt

SLY1.2
SLY3.2

Tyhjät ryhmäkeskuskotelot:

bulldog 600
bulldog 850
bulldog 1200

Perustuu testauksiin:

HELES2202000253IN, 277848-1 ja 258378-1