



3SERTIFIKAATTI FI/41319

Viitteemme: HEL-CERT220300334-01

Tuote Jakokeskusjärjestelmä

Tyyppi COLLIE
SNAUTSER

Sertifikaatin haltija Utu Oy
Ahjontie 1
FI-28400, Ulvila, Finland

Tekniset tiedot I_{NA} 50/63/80 A, U_n 400 V, 50 Hz, I_{cw} <10 kA, 3/N/PE, IP34/IP44, IK08
Suojausluokka I

Muita tietoja Energiamittaritila (SFS 5601): TM2
Mitat 450/550/600 x 700/950/1200/1750 x 160/200 mm
Aine: Teräs
Asennustapa: pinnalle asennettava / seinäkiinnitys / pylväskiinnitys / upotettava
COLLIE ja SNAUTSER järjestelmään kuuluvat mallit, katso tämän sertifikaatin sivu 2

Tuote täyttää standardit EN IEC 61439-1:2021
EN 61439-3:2012

Voimassaolo Tämä sertifikaatti on voimassa 2027-03-02 asti edellyttäen, että FI-sertifioinnin ehdot on täytetty. Tähän sertifikaattiin liittyy FI-merkin käyttöoikeus sillä edellytyksellä, että mahdolliset muutokset tuotteeseen on hyväksytty SGS Fimkossa ennen tuotteen markkinoille saattamista

2022-03-02

SGS Fimko Oy

Allekirjoitus



Sixten Löfkors
Projektipäällikkö

Page 1 of 2

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.



SGS Fimko Ltd

Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland
t. +358 9 696 361 www.sgs.fi

Business ID 0978538-5

Member of the SGS Group (SGS SA)



Valmistaja	Utu Oy Ahjontie 1 FI-28400, Ulvila, Finland
Valmistuspaikka	Utu Oy Ahjontie 1 FI-28400, Ulvila, Finland
Direktiivi-informaatio	Tuote täyttää Pienjännitedirektiivin 2014/35/EU CE-vaatimustenmukaisuusmerkinnän edellyttämät oleelliset turvallisuusvaatimukset tämän sertifiointin myöntämishetkellä.
Lisätietoja	<p>COLLIE: Mittari- ja ryhmäkeskusjärjestelmä SNAUTSER: Aluevalaistuskeskus</p> <p>COLLIE ja SNAUTSER järjestelmään kuuluvat mallit: COLLIE 38xx... SNAUTSER 63KT11 SNAUTSER 80KT11 SNAUTSER 80J13</p> <p>xx = johdonsuoja-automaattien määrä P63 = päävarokkeet 3 x 63 A varokepesät P100 = päävarokkeet 00-kahvavarokealusta PR = pistorasia 1 kpl 2-os. schuko ja 1 kpl 5-nap. 3x16A JAL = kiinteällä jalustalla Y = ylijännitesuoja, kaasupurkaus YVP = ylijännitesuoja, varistori 1T = 1-tariffi 2T = 2-tariffi G = varavoima 63 A = keskuksen nimellisvirta 63 A</p> <p>Lisävarusteet:</p> <p>Jalusta 450/550, iskulujuus IK09 Jalusta 600, iskulujuus IK09 Kaaelisuoja Upotuskaulus Pylväsasennuspakkaus JAL-kansi 450 Liitinpaketti Collie Suojalevy irrallinen jalusta 450/550</p>
Perustuu testuksiin:	HELES2202000254-1, 277849-1 ja 262193-1