



SERTIFIKAATTI FI/40591

Viittemme: HEL-CERT200200081-01

Tuote Mittarikeskusjärjestelmä

Tyyppi LUJA...

Sertifikaatin haltija Vohek Oy
Pääskykalliontie 4
FI-21420, Lieto, Finland

Tekniset tiedot I_{nA} 25/50 A, U_n 400 V, 50 Hz, 3/N/PE, IP34, Lk I, I_{cw} <10 kA
Iskulujuus (EN 62262) IK08

Muita tietoja Järjestelmään kuuluvat mallit, katso tämän Sertifikaatin sivu 2

Tuote täyttää standardin EN 61439-1:2011
EN 61439-3:2012

Voimassolo Tämä sertifikaatti on voimassa 2025-02-26 asti edellyttäen, että FI-sertifioinnin ehdot on täytetty. Tähän sertifikaattiin liittyy FI-merkin käyttöoikeus sillä edellytyksellä, että mahdolliset muutokset tuotteeseen on hyväksytty SGS Fimkossa ennen tuotteen markkinoille saattamista.

Myöntämispäivämäärä 2020-02-26

SGS Fimko Ltd

Allekirjoitus



Sixten Lökfors
Projektipäällikkö



Page 1 of 2

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

SGS Fimko Ltd

Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland
t. +358 9 696 361 www.sgs.fi

Business ID 0978538-5

Member of the SGS Group (SGS SA)



Valmistaja

Vohek Oy
Pääskykalliontie 4
FI-21420, Lieto, Finland

Valmistuspaikka

Vohek Oy
Pääskykalliontie 4
FI-21420, Lieto, Finland

Direktiivi informaatio

Tuote täyttää Pienjännitedirektiivin 2014/35/EU CE-vaatimustenmukaisuusmerkinnän edellyttämät oleelliset turvallisuusvaatimukset tämän sertifiikaatin myöntämishetkellä.

Lisätietoja

Järjestelmään kuuluvat mallit

LUJA M125P.0
LUJA M250P.6
LUJA M125YLI.0 ylijännitesuojalla
LUJA M250YLI.0 ylijännitesuojalla

Lisätarvikkeet: Jalusta

Keskuksissa käytettävien komponenttien tulee olla todettu niitä koskevien standardien mukaisiksi.

Standardin EN 61439-1 liitteessä C on annettu keskuksen valmistajan ja käyttäjän/tilaajan kesken sovittavat kohdat.

Kun järjestelmästä kootaan keskuksia on mm. kappaletesteillä (standardisarja EN 61439 kohta 11) varmistettava, että toimitettavat keskuksat ovat rakenneratkaisuiltaan tyyppitestatun keskuksen mukaisia ja täyttävät sertifiointin perustana olevien standardien vaatimukset.

Perustuu:

269557-1, 277565-1 ja 299157-1