

[illegible]

Ryhmäkeskus johdonsuoja–automaateilla ja vikavirtsuojakytkimillä. Pinta– ja uppoasennukseen. Ovi vakiona

PE,N,3L 50A			Kaavio	Nimitys	A/A	Laji	mm ²
<div><div>4.1</div><div>4.2</div><div>4.3</div><div>5.1</div><div>5.2</div><div>5.3</div><div>6.1</div><div>6.2</div><div>6.3</div><div>7</div><div>8</div></div>		<div><div>9.1</div><div>9.2</div><div>9.3</div><div>10.1</div><div>10.2</div><div>10.3</div><div>11.1</div><div>11.2</div><div>11.3</div><div>12.1</div><div>12.2</div><div>12.3</div><div>13.1</div><div>13.2</div><div>13.3</div><div>14.1</div><div>14.2</div><div>14.3</div><div>15.1</div><div>15.2</div><div>15.3</div><div>16.1</div><div>16.2</div><div>16.3</div><div>17.1</div><div>17.2</div><div>17.3</div><div>18.1</div><div>18.2</div><div>18.3</div></div>		L1		B10	
				L2		B10	
				L3		B10	
				L1		B10	
				L2		B10	
				L3		B10	
				L1		B16	
				L2		B16	
				L3		B16	
				L1		C16	
				L2		C16	
				L3		C16	
				L1		C10	
				L2		C10	
				L3		C10	
				L1		C16	
				L2		C16	
				L3		C16	
				L1		C10	
				L2		C10	
				L3		C10	
				L1		C16	
				L2		C16	
				L3		C16	
				L1		C10	
				L2		C10	
				L3		C10	
				L1		C16	
				L2		C16	
				L3		C16	
				L1		C10	
				L2		C10	
				L3		C10	

Rakennustoimenpide

Piirustusloji

PÄÄKAAVIO + KOKOONPANOKUVA

Piirustuksen sisältö

RYHMÄKESKUS RK

Pvm.

30.08.2016

Muutos

Tekijä

JMa

Koodi

ESSV345-48_E

ENSTO

ENSTO FINLAND OY

Insinöörikatu 1 50100 MIKKELI

puh 0204 76 21 fax 0204 76 3491

Mittakaava

Lehti

2


Lehdistä

3


Piirustusnumero

N- ja PE-liittimet



Johtimen kytkentä



Johtimen vapautus



Huom.! Varmista, että johtimet on työnnetty liittimen pohjaan saakka, varsinkin 4 mm²:n johtimella tämä on syytä varmistaa vetämällä johtimesta.





Huom.! Johtimen pään on oltava suora

Jousiliitin johdonsuoja-automaatti

(jousiliitin johdonsuojat käytössä vain osassa keskuksia)

MK-johdin 1,5-4mm²/ML-johdin 1-4 mm²



Huom. Soveltuu ainoastaan tappikiskolle 4x1,5mm

11,5mm

BUILDING TECHNOLOGY	ENSTO FINLAND OY INSINÖÖRINKATU 1 50100 MIKKELI, FINLAND	TEL. +358 (0)204 76 313 FAX +358 (0)204 76 3493 WWW.ENSTO.COM	BUSINESS ID: 0130212-3 REG. OFFICE: PORVOO
---------------------	--	---	--